



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н00915

Срок действия с 19.03.2018

по 18.03.2021

№ 0190445

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ЛИСТОВОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ТИПОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ G5 COMBITECH с использованием метизов группы M5 COMBITECH ТУ 3449-049-47022248-2016. Серийный выпуск.

код ОК
27.33.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3449-049-47022248-2016 п. 1.1.12, ГОСТ 30546.1-98, в части устойчивости к сейсмическому воздействию 9 баллов по шкале MSK-64, ГОСТ 17516.1-90 (соответствие группе механического исполнения М6)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011, КПП: 695001001. Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, дом 15, телефон/факс: (4822) 33-28-81; 33-28-82; 33-28-83, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011, КПП: 695001001. Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, дом 15, телефон/факс: (4822) 33-28-81; 33-28-82; 33-28-83, адрес электронной почты: tver@dkc.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 004/М-19/03/18 от 19.03.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Степень сертификации: 3

Для сертификатов

Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.Н. Золотов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации